

## Providências PPRA DZoo – Relatório interno

Resumo executivo. Última atualização: 22/julho/2019

- 1) Aquisição de capela para a Coleção: processo 23075.071488/2018-19, dezembro 2018,
- 2) Instalação de exaustor na Monitoria Invertebrados: para vidraceiro, furo na janela, processo 23075.056908/2018-37, setembro 2018.
- 3) Desobstrução tampa hidrantes, pisos 2 e 3: processo 23075.063422/2018-55, outubro 2018.  
REALIZADO.
- 4) Esgotamento água telhado corredor ao Anexo, para evitar curto-circuito e outros incidentes: processo 23075.000538/2019-64, janeiro 2019,
- 5)

### **Treinamento combate a incêndio**

*Publicado em: 7 de janeiro de 2019 por DZoo ([www.zoologia.ufpr.br](http://www.zoologia.ufpr.br))*

Sessão com quatro horas de duração está sendo organizada pela Direção Setorial + PROGEPE.

Interessados em participar, escrever à chefia até 23 janeiro.

Departamento solicitou vaga aos seguintes interessados: servidores Ana Paula Chiaverini, Rosana Moreira da Rocha, Mario Navarro da Silva, Paula Borges, Paulo Emílio Alvarenga e Denise Vieira; pós-graduandos Carolina Adam, David Muniz e Gabriella Feola.

### **6) Coleção Invertebrados via úmida – retirada de papéis SBZ + SBE**

Mensagens da chefia, 27/01/2019, aos Presidentes das Sociedades Brasileiras de Zoologia e Entomologia determinando a retirada de papéis, a elas pertencentes, que estavam depositados em sala contígua à Coleção Invertebrados via úmida. Foi evocada motivação de segurança, primeiramente, pois a Coleção armazena líquidos inflamáveis e voláteis, e o acúmulo de papéis seria um potencializador de danos em caso de incêndio.

Tal mensagem foi evocada na Reunião Plenária 27/fev/19.

Em fevereiro e março os papéis da SBZ, menos numerosos que os da SBE, foram retirados. Os da SBE, até o presente, não, e em 20/mar a chefia fez nova gestão junto à Presidência dessa Entidade. Referiu que a área é de risco, pois, conforme declaração do electricista Sr José, que na antevéspera inspecionou a caixa de força da sala, os freezers ali dispostos funcionam com termostatos que, a cada reativação de motores, pode gerar faísca.

7) Avaliação instalação elétrica Anexo e Reunião Plenária encaminha movimentação freezers coleção invertebrados via úmida: SEI 011692/2019-61, 27/fev/2019. [Executada, item 13.]

8) Lava-olhos: procurado, entretanto inexistente em pregão UFPR fevereiro 2019.

9) EPIs variados: aquisições autorizadas em Reuniões Plenárias departamentais 23/jan e 27/fev/2019, conforme demanda de servidores docentes e técnico-administrativos.

#### Atualização março 2019

10) Encontro de orientação segurança pessoal e predial, com mostra da rota de fuga Anexo térreo. Público-alvo: novos alunos DZoo. Dia 18/março, 14h. Número de presentes: ....

11) Instalação de capela Monitoria Invertebrados: OK.

12) Notícia sobre inscritos. Destaca-se o grande interesse de membros DZoo, relativamente a outras unidades do Setor.

CURSO DE PREVENÇÃO ED INCÊNDIOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS			
Dia e horários a serem definidos. <b>Carga horária: 4 horas</b>			
Parte teórica: 2 horas, local e horário a serem definidos.			
Parte prática: 2 horas, local e horário a serem definidos.			
Nº	NOME	UNIDADE	
1		MCN	
2		DBOT	
3	Carolina Adam (pós-graduanda)	DZOO	
4	Ana Paula Chiaverini (TA)	DZOO	
5	Rosana Moreira da Rocha (docente)	DZOO	
6	Mario Antônio Navarro da Silva (docente)	DZOO	
7	Paula Aparecida Federiche Borges Bassi (TA)	DZOO	
8	Paulo Emílio Ferreira e Alvarenga (TA)	DZOO	
9	Gabriela Feola (pós-graduanda)	DZOO	
10	David Muniz (pós-graduando)	DZOO	
11	Denise Maria Vieira (TA)	DZOO	
12	Julissa Melissa ChurataSalcedo (pós-graduanda)	DZOO	
13		DPAT	
14		DPAT	
15		DPAT	
16		DPAT	
17		DFARM	
18		DPRF	
19		CME	
20		CME	
21		CME	
22		CME	
23		CME	
24		DFISIO	
25		BIODIR	
26		DANAT	
27		DANAT	
28		CED	
29		DPRF	

13) Visita técnica (18/03/19) eletricista Sr José para inspecionar caixa de força térreo Anexo, processo 23075.011692/219-61.

14) Solicitado à Direção Setorial instalação de chuveiros com lava-olhos no anel central do prédio, ao menos no piso térreo. A instalação hidráulica nas paredes do anel central favorece essa área relativamente aos corredores radiais.

#### **Atualização abril 2019**

15) Aquisição de lava-olhos para Coleções PJSM e Coleção Invertebrados via úmida: autorizada pela Direção, tramitando normalmente.

16) Capela de exaustão Coleção PJSM: instalada e operacional.

17) Curso *Formaldeído, como trabalhar com segurança* – 16/04/2019, promoção PROGEPE: incentivada pela chefia a participação dos servidores (notadamente técnicos) e docentes, e estudantes.

18) Noticiado à Administração Predial, processo SEI 23075.024354/2019-90, 12/04/19, que a caixa de hidrante do piso superior do Anexo DZoo encontra-se desprovida de mangueira. Solicitada avaliação e, se necessária, tomada de providências.

19) Luvas de procedimentos, 35 caixas 100 unidades, aquisição solicitada 15/04/19, processo 23075.023780/2019-14. Objetivo: EPIs para servidores técnicos de LBM, Coleção PJSM, e Monitorias Vertebrados e Invertebrados.

#### **Atualização 03 julho 2019**

21) Junho: mangueira instalada em hidrante, Anexo 1º andar, item 18, acima.

22) Dia 27 junho: recebido Relatório Engenheira Eletricista Mariana, ref. instalação elétrica e necessidades sala 541. Chefia solicitou à Curadoria avaliação e subsequente orientação à Secretaria, para providências.

23) Dia 28 junho: freezer horizontal removido da sala 541, que contém inflamáveis, e instalado em sala de criação PPG Entomologia.

#### **Atualização 22 julho 2019**

24) Dia 19 julho: orientado Prof. Fabrícus, novo docente ocupando sala Anexo térreo, sobre rota de fuga na sua área de trabalho.